

NOODWEST-GEVEL

W

X

Y

Z

ZUIDWEST-GEVEL

10

ZUIDOOST-GEVEL

Z

Y

X


W

RENVOOI

- 1234 Ruimte nummering: 1e + 2e cijfer = Verdieping  
3e + 4e cijfer = Ruimte
- Beton  
Beton prefab  
Kalkzandsteen  
metalistud scheidingswanden  
Brandcompartimentering 30 minuten.  
Brandcompartimentering 60 minuten.  
Brandcompartimentering 90 minuten.  
30 minuten brandwerend.  
60 minuten brandwerend.  
30 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief zij- en / of bovenlicht.  
60 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief zij- en / of bovenlicht.  
Brandweerpand.  
Ruimte voorzien van sprinklerinstallatie  
Ruimte voorzien van algemene noodverlichting, plaats n.t.b.  
Kleefmagneet.  
Brandslanghaspel - 30 meter - volgens NEN/EN 671-1 tevens voorzien van een handbrandmelder in kast met hardglazen deur opgenomen in wand.  
+ds Droge blusleiding in spang/nis  
Pictogram met uitgang.  
Idem met richtingspijl.  
Idem in dubbelzijdige uitvoering.  
Pictogram met verwijzing naar nooduitgang.  
Idem met richtingspijl.  
Idem in dubbelzijdige uitvoering.

OPMERKINGEN

- Verticale brand- en rookscheidingen conform rapport DGM
- Brandwerendheid hoofddragconstructie conform rapport DGM
- Profielafmeting, maatvoering en positie van constructie conform tekeningen Ingenieursbureau Zonneveld b.v.



STAND HEDEN




NS Poort Ontwikkeling

Stadskantoor Utrecht

plattegrond tiende verdieping

AANVRAAG BOUWVERGUNNING

Kraaijvanger • Urbis  
architectuur interieur stadsontwerp  
Dirk Jan Postel met Christian Müller



3001.01  
AB- PG-10

1:100  
A4L (941x1638)  
WJS

25-06-2009